

ملحق الاجوبة على الاستفسارات عطاء 7/م اشغال/2026

الاسئلة	الاجابات
حيث وردت القدرة المطلوبة للنظام بوحدة (kVA). نرجو منكم التكرم بتوضيح معامل القدرة (Power Factor) المطلوب لاعتماده في إعداد العرض الفني والمالي.	Power factor at Rated power / Adjustable power factor: (>0.99/0.8 (leading – 0.8 lagging
كما نرجو تزويدنا بنسخة بصيغة Microsoft Word من ملحقات العطاء، إن أمكن، وذلك لتسهيل إعداد المستندات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة.	سيتم تزويدكم بنسخة إلكترونية.
فيما يتعلق بالبند الثاني من المواصفات الفنية الخاصة، هل تم تحديد القدرات الخاصة بالمواقع الواردة في كراسة العطاء بناءً على معدل استهلاك آخر (12) شهراً؟ وذلك لأنه في حال مراجعة شركة الكهرباء بعد الإحالة وتبين وجود اختلاف في القدرات، فإن ذلك سينعكس على تسعير المشروع بالكامل. لذا، يرجى تزويدنا بالآلية التي تم على أساسها تحديد القدرات الواردة في العطاء.	تم تحديد القدرات بناءً على الاستهلاك الفعلي لآخر (12) شهراً.
في حال كان العداد الحالي للموقع أحادي الطور (Single Phase)، بينما نظام الطاقة الشمسية المطلوب في كراسة العطاء ثلاثي الطور (Three Phase)، هل سيتم تحويل العداد الحالي إلى ثلاثي الطور؟ علماً بأن شركة توزيع الكهرباء ترفض استقبال الأنظمة ذات القدرات الكبيرة في حال كان العداد أحادي الطور.	لن يتم تحويل العداد، وسيتم استقبال الطلب، ولا يوجد ما يمنع ذلك في حال كانت تعرفرة البلدية "اعتيادي" فقط.
في حال تطلب الأمر تحويل العداد من أحادي الطور إلى ثلاثي الطور، هل تكون تكلفة هذا التحويل على عاتق الشركة المنفذة أم على عاتق الجهة المالكة؟	تتحمل الجهة المستفيدة تكلفة تحويل العداد.
على أي جهة تقع مسؤولية تحمل تكاليف عداد التوليد (Generation Meter) وتركيبه، هل هي من مسؤولية الشركة المنفذة أم الجهة المالكة؟	تكون تكلفة عداد التوليد على الشركة المنفذة (المقاول).
فيما يتعلق بعدد شاشات العرض هل المطلوب تركيب شاشة في كل بلدية ؟	تركيب شاشة عرض واحدة في كل موقع.
فيما يتعلق بالنماذج الواردة في الوثيقة القياسية مثل نموذج الخبرات المشابهة والخ هل مطلوب من المقاول ارفاقها ام فقط تعبئة النماذج الموجودة في وثائق العطاء نفسه	إرفاق وثائق الخبرات المشابهة المطلوبة، بالإضافة إلى تعبئة النماذج الواردة في وثائق العطاء.
هل مسؤولية المقاول اشتراك انترنت لمدة فترة الصيانة وهي 3 سنوات ؟ ام سيكون الاشتراك على البلدية نفسها	يكون اشتراك الإنترنت على نفقة البلدية، وليس ضمن مسؤولية المقاول.
فيما يخص بلدية الاغوار الجنوبية تبين ان البلدية لديها نظام طاقة شمسية قائم فهل سيكون هذا النظام الجديد لمبنى اخر ام هو توسعة لهذا النظام	سيتم تركيب النظام على الاشتراك رقم (2000170800)، والذي لا يوجد عليه نظام طاقة شمسية، ويعود أيضاً لبلدية غور المزرعة.
فيما يخص بلدية الطفيلة الكبرى تبين ان السطح لا يتسع لكامل النظام فهل على المقاول تقديم نظام اصغر من المطلوب ام سيكون هناك مبنى اخر للتركيب عليه حيث انه لا يوجد اي مساحات اخرى تابعة للبلدية نفسها ولكن يوجد مبنى على الجهة المقابلة لهم ولكنه مفصول بشارع رئيسي	سيتم التركيب على المبنى الرئيسي فقط، حيث تمت زيارة الموقع، وتبين وجود أكثر من سطح يمكن استغلاله لتركيب النظام المطلوب.
فيما يتعلق ببلدية عي هل يمكن تركيب نظام طاقة شمسية على الكراج والسطح معا	يكون التركيب على سطح المبنى فقط.
حسب الانفيرترات المتوفرة في السوق لا يوجد قدرة تخريج KVA8 فهل يمكن لهذا النظام فقط ان تكون النسبة المقدمة اقل من 85% من القدرة المطلوبة.	لا يوجد ما يمنع من استخدام إنفرترات بقدرة أقل، على ألا تقل القدرة عن 85% من القدرة المطلوبة.
ماهي اليه ربط هذه البلديات هل ستكون تصدير الكل استرجار الكل ام لا وفي حالة كانت كذلك هل سيكون مسؤولية المقاول تحمل تكاليف العداد الجديد	ستكون آلية الربط وفق نظام تصدير الكل / استرجار الكل، وتتحمل الشركة المنفذة (المقاول) تكلفة عداد التوليد.



[Signature]